



Model/Modèle : GS782A-3BLAR, 120 VAC 60Hz, 25mA max, with 2 x 1.5V AA battery backup, 120 VCA 60 Hz, 25 mA max, avec 2 x 1.5V piles AA en secours. Multi-Criteria Optical

Sensor Smoke/CO Alarms with Hardwire Interconnect. Détecteurs de fumée/CO à capteur optique multicritères avec interconnexion filaire rigide/Hardwire Reduces Cooking Nuisance Alarms Aide à réduire les alarmes intempestives de cuisson.

Replace 10 years after manufacture. Smoke Sensitivity: X,XX% $\pm$ 1% +XX% OBS.

Carbon monoxide (CO) is a colorless, odorless, poisonous gas. You can't taste, see, or smell CO, but it can kill in just minutes. This alarm will sound in a 4-beep pattern if life threatening levels of CO are detected. If the alarm sounds: 1) Immediately evacuate all occupants from the space and go outdoors to fresh air. 2) Call emergency responders (911 or fire department) for help; notify the building or vehicle owner, as necessary. Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz incolore, inodore et toxique. Vous ne pouvez ni le goûter, ni le voir, ni le sentir, mais il peut entraîner la mort en quelques minutes. Cette alarme émet une séquence de 4 bips sonores si des niveaux mortels de CO sont détectés. Si l'alarme se déclenche : 1) Évacuez immédiatement toutes les personnes présentes et dirigez-vous à l'extérieur pour respirer de l'air frais. 2) Appelez les services d'urgence (911 ou les pompiers) et prévenez le propriétaire du bâtiment ou du véhicule si nécessaire.

CO Alarm: 4 beeps with red LED flash. **Alarme CO :** 4 bips avec clignotement de la LED rouge. **Smoke Alarm:** 3 beeps with red LED flash. **Alarme fumée :** 3 bips avec clignotement de la LED rouge. **Low battery:** Chirp and yellow LED flash once every 40 seconds. **Batterie faible :** Signal sonore court et clignotement de la LED jaune toutes les 40 secondes. **Fault:** Double Chirps and yellow LED flash twice every 40 seconds. **Default :** Double signal sonore court et double clignotement de la LED jaune toutes les 40 secondes. **End of life:** Yellow LED flashes 3 times and beeps 3 times every 40 seconds. **Fin de vie :** La LED jaune clignote 3 fois et émet 3 bips toutes les 40 secondes.

REPLACE BATTERIES AT LEAST ONCE A YEAR / REMPLACER LA PILES AU MOINS UNE FOIS PAR AN.

WARNING/AVERTISSEMENT : Use Only Batteries Specified in Marking. Use Of A Different Battery Will Have A Detrimental Effect On Smoke/CO Alarm Operation. Utilisez uniquement des batteries spécifiées dans le marquage. Emploi d'un autre batterie aura un effet néfaste sur détecteur de fumée/CO opération. FCC ID: 24SYY-GS7ABLA IC: 24669-GS7ABLA

CO alarm response time/ Temps de réponse de l'alarmes CO : 70PPM within 60-240 min; 150PPM within 10-50 min; 400PPM within 4-15 min;

BLACK/NOIR = LIVE/PHASE; RED/ROUGE = INTERCONNECT;

INTERCONNECTION. WHITE/BLANC = NEUTRAL/LIGNE NEUTRE

Date of manufacture/Date de fabrication: YYYY/MM/DD

Clean alarm annually by vacuuming or blowing compressed air

through the openings and around the perimeter of the alarm.

Nettoyer chaque année l'alarme en aspirant ou en soufflant de l'air

comprimé à travers les ouvertures et autour du périmètre de l'alarme.

Intertek 5019856

6.19-17 UL STD 217 & 2084

CanULC STD 55316 CSA STD

6.19-17 UL STD 217 & 2084

Siterwell Link QR

QR Siterwell Link

Made in PRC / Fabriqué en RPC



Device QR Code
QR appareil

Constant exposure to high or low temperature or high

humidity may reduce battery life. Des expositions

constantes à des températures élevées ou basses ou à une

humidité élevée peut réduire la durée de vie de la pile.

Refer to user's manual for complete operation & installation

which should be retained. Test - after installation, weekly, and

after cleaning. Se reporter au manuel de l'utilisateur pour le

fonctionnement et l'installation complète, qui doit être

conservée. Test : après installation, une fois par semaine et

après nettoyage. RETURN TO SITERWELL FOR SERVING.

RETOURNER À SITERWELL

POUR L'ENTRETIEN

ADDRESS/ADRESSE:

No.688 Qingfeng Road,

Jiangbei District, Ningbo,

Zhejiang Province, China

Rev. A